

[illegible][illegible]

Gebäude Aarstrasse 76

Parzellengrenze

ca. 506.50

ca. 505.15

505.80

504.10

501.90

A=502.10

neue Entlastungsleitung  
BR NW 800

Überfallkante (ru)

10%

2.60

Leitung für Unterhalt  
mit Schieber (Fab. Sistag)

Wirbelventil, Fab. UFT, SUT 45-3,  
DN 300, rechtsdrehend,  
Qab bei 2.3m Druckhöhe = 150 l/s  
oder glw. Produkt

Q 700m³/s = 502.00 (E HQ)

Q 500m³/s = 501.66 (HQ 100)

Q 550m³/s = 501.43

Q 43m³/s = 500.40

500.00

[illegible]

Unterlage	<div>Detail 1:50</div> <div>KM 28.657</div> <div>RU E5/E6, Aarstrasse</div>
-----------	---